

Circolare 25/10/2002 n. P1397/4134

Chiarimenti relativi agli impianti termici per cucine e lavaggio stoviglie

Con lettera Circolare Prot. n.ro P1397/4134 sott. 1 del 25 ottobre 2002 il Ministero dell'Interno ha fornito un importante chiarimento riguardo gli impianti termici per cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas con densità inferiore a 0,8 kg/m³ aventi potenzialità complessiva maggiore di 35 kw e non superiore a 116kw.

Sono infatti pervenute al Ministero diverse richieste di chiarimento intese a conoscere se gli impianti per cucine e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti e simili, esistenti alla data entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996, di portata termica complessiva maggiore di 35 kw e non superiore a 116 kw, alimentati a combustibile gassoso con densità inferiore a 0,8 kg/m³ alla pressione massima di 0,5 bar, debbano essere adeguati alle disposizioni di cui al Titolo VII del predetto Decreto.

Al riguardo il Ministero, nel richiamare l'orientamento già espresso con lettera circolare 11 giugno 1996, prot. n.ro P1143/4134 sott. 1 punto C, ha chiarito che l'adeguamento degli impianti in oggetto, ai fini antincendio, non è richiesto se gli stessi sono rispondenti alle disposizioni della lettera Circolare sempre del Ministero dell'Interno prot. n.ro 8242/4183 del 5 aprile 1979 ovvero alle disposizioni di cui ai punti 0 e 10 (ultimo capoverso) dell'allegato A al Decreto del Ministero dell'Interno 8 marzo 1985, a seconda della preesistenza alla data del 4 maggio 1996 o del 10 dicembre 1984 rispettivamente e fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n.ro 1083. Trattandosi, nella fattispecie di cui all'oggetto, di impianti non soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, il requisito della preesistenza può essere dimostrato dal titolare anche mediante autocertificazione.

Il Funzionario incaricato

per. ind. Valmore Venturini